

Модификация колонки

если установлена, то
сигнал “пуск” инвертирован для
данного типа ТРК

если установлена, то
в литровом режиме КДД

ПДУ "САПСАН-2.1"		ХР1	
Кон.	Цепь		
1Б	~220В ФА		
1А	КЛАПАН	7А	
4А	~220В Ф0		
2А	НАСОС	7А	
3А	МОД.КОЛ.		
2Б	ЭЛ. БЛОК	30V, 30mA	
5Б	ОБЩИЙ		
4Б	ПУСК		
3Б	ВХОД1		
6А	ВХОД2		
5А	ТИП КОЛ.		

Тип колонки

если установлена, то
миллилитровая, КДД,
пуск по замыканию

если нет, то
литровая, КИД,
пуск по размыканию

Колодка пульта управления ТРК “Сапсан 2.1”

*Программа компилирована 31.03.2010
(пульты выпуска не ранее апреля 2010г.)*