

- 1. ТРК топливораздоточная колонка.
  - HG электронное отсчетное устройство ЭЦТ 1-3 ГАРЖ 031.00.00.003.
  - М двигатель АИ М71А4 У2.5; 380В, звезда ТУ16-525.722-87.
- S1 контакт магнитоуправляемый КМУ-1.
- В датчик расхода с выносным счетчиком АЗТ 5.105.250.00-01.
- 2. Шкаф силовой.
- К1,К2 пускатель магнитный ПМЛ 1100 04A 220B ТУ16-644.001-83. SF1,SF2 - выключатель автоматический AE2026-10H-00H3-A; 380B; 50Гц; 2A; ТУ16-522.064-82.
- 3.1 Кабель МКШ 5 x 1,0 ГОСТ 10348-80.
- 2,3 Кабель МКЭШ 5 x 0,5 ГОСТ 10348-80.
- 4,5 Кабель МКШ 5 x 1,0 ГОСТ 10348-80.
- 6,7 Кабель КВВГ 4 х 1,5 ГОСТ 1508-78.
- 4. Перемычки выполнить проводом HB-1.0 4 600 ГОСТ 17515-72
- 5. Заземление ТРК выполнить проволокой ММ-2,36 ТУ16.K71-087-90.

Схема соединения контроллера "САПСАН - 2.3" с ТРК "Нара - 28"3.